L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 2 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

STACK INFRASTRUCTURE

Progetto Nuovo Data Center Campus Siziano

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi del Titolo III del d.lgs. 152/2006

Tabella riepilogativa sostanze pericolose

Documento
4553-L22-ZZ-ZZZ-TRP-GE-0028

Data
30 giugno 2026

Revisione
V.00

L22DC 4553 MaxiVIA - Riscontri

TABELLA DEI MATERIALI PERICOLOSI

ambiente ingegneria ambientale

Progetto: 4553 MaxiVIA
Data: 03/07/2026

		MIL01 A	MIL01 B	MIL01 FL2	MIL01 C	MIL02	MIL03	MIL03+	MIL07	MIL07+	MIL08 A	MIL08 B
Tipologia												
1. Gasolio per gruppi elettrogeni	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoi interrati a doppia parete	Serbatoi interrati a doppia parete	Serbatoio fuori terra a doppia parete (belly tank), collocati nell'area tecnica esterna	Serbatoi interrati a doppia parete
	Modalità di caricamento	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento diretto da autocisterna all'interno del serbatoio	Rifornimento da autocisterna mediante totem di carico dedicato	Rifornimento da autocisterna mediante totem di carico dedicato	Rifornimento da autocisterna mediante totem di carico dedicato	Rifornimento da autocisterna mediante totem di carico dedicato
	Capacità nominale (mc)	25	25	25	25	25	25	0,9	50	15	40	25
	Capacità effettivo al 90% (mc)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,81	45	13,5	36	22,5
	Quantità	12	12	2	4	6	6	1	8	1	18	6
	Totale	**270**	**270**	**45**	**90**	**135**	**135**	**0,81**	**360**	**13,5**	**648**	**135**
2. Gasolio (serbatoio giornaliero)	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore	Incorporato nel generatore
	Modalità di caricamento	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali	Trasferimento dai serbatoi principali
	Capacità nominale (mc)	1	1	1	1	1	1	/	1	1,5	1,5	1
	Capacità effettivo al 90% (mc)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Quantità	12	12	2	4	6	6	/	8	1	18	6
	Totale	**12**	**12**	**2**	**4**	**6**	**6**	**0**	**8**	**1,5**	**27**	**6**
A. TOTALE GASOLIO PER GENERATORI (mc)		**282**	**282**	**47**	**94**	**141**	**141**	**0,81**	**368**	**15**	**675**	**141**
		2186,81										
3. Gasolio per impianti antincendio	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	/	Liquido	Liquido	Liquido		Liquido		Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio	/	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio		Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio		Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio	Serbatoio fuori terra a doppia parete, collocato detro il locale antincendio
	Modalità di caricamento	Manuale a bordo macchina	Manuale a bordo macchina	/	Manuale a bordo macchina	Manuale a bordo macchina	Manuale a bordo macchina		Manuale a bordo macchina		Manuale a bordo macchina	Manuale a bordo macchina
	Capacità nominale (mc)	0,35	0,35	/	0,35	0,35	0,35		0,5		0,5	0,5
	Quantità	2	2	/	2	2	2		2		2	2
	Totale	**0,7**	**0,7**	/	**0,7**	**0,7**	**0,7**		**1**		**1**	**1**
B. TOTALE GASOLIO PER IMPIANTI ANTINCENDIO (mc)		**6,5**										
C. TOTALE GASOLIO IN CAMPUS (mc) C = A+B		**2193,31**										
TOTALE GASOLIO IN CAMPUS (t) (densità gasolio 0,835 t/mc)		**1831,41**										
4. Urea	**Stato fisico**	/	/	/	/	/	/	/	Liquido	Liquido	Liquido	/
	Modalità di stoccaggio								Integrato nel generatore, ubicati in area tecnica esterna	Integrato nel generatore, ubicati in area tecnica esterna	Integrato nel generatore, ubicati in area tecnica esterna	
	Modalità di caricamento								Riempimento manuale/autobotte diretto	Riempimento manuale/autobotte diretto	Rifornimento da autocisterna mediante totem di carico dedicato	
5. SF6 (sottostazione)	**Stato fisico**	Gassoso				/	/		/		Gassoso	/
	Modalità di stoccaggio	Negli interruttori di AT									Negli interruttori di AT	
6. Lubrificante motore generatori	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido		Liquido		Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore		A bordo motore		A bordo motore	A bordo motore
7. Refrigerante motore generatori	**Stato fisico**	Gassoso	Gassoso	Gassoso	Gassoso	Gassoso	Gassoso		Gassoso		Gassoso	Gassoso
	Modalità di stoccaggio	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore	A bordo motore		A bordo motore		A bordo motore	A bordo motore
8. Refrigerante impianti chiller	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	/	Liquido	Liquido	Liquido		Liquido		Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	/	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller
9. Lubrificante impianti chiller	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	/	Liquido	Liquido	Liquido		Liquido		Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	/	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller
10. Glicole impianti chiller	**Stato fisico**	Liquido	Liquido	/	Liquido	Liquido	Liquido		Liquido		Liquido	Liquido
	Modalità di stoccaggio	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	/	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller		In circuito chiuso nei chiller	In circuito chiuso nei chiller
11. Batterie dell'UPS	**Tipologia**	/	/	/	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion		Lithium-ion		Lithium-ion	Lithium-ion
	Stato fisico	/	/	/	Solido	Solido	Solido		Solido		Solido	Solido
	Modalità di stoccaggio	/	/	/	All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici	All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici	All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici		All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici		All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici	All'interno degli degli armadi battierie, ubicati nei locali tecnici